СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности, стойкости к климатическим воздействующим факторам

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 260

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «НЕВАТОМ»
Адрес: 630047, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, дом 8А, помещение 9.
Фактический адрес: 630126, Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Выборная, 141.
Телефон: +7 (383)-285-285-0, e-mail: nsk@nevatom.ru.
(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Вентиляторы радиальные, типы: ВР 86-77 (ВР 80-75), ВР 280-46 (ВЦ 14-46); вентиляторы крышные радиальные, типы: VKRS, VKRF, выпускаемые по ТУ 4861-001-58769768-2014; вентиляторы осевые, типы: VO, VKO, выпускаемые по ТУ 28.25.20−010−58769768−2019.
(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ
(наименование нормативного документы)
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98
(исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м.),

НА ОСНОВАНИИ
(наименование протокола испытаний, актов проверок)
Протоколов испытаний №№ 127-20/11, 128-20/11, 129-20/11 от 18.11.2020 года, выданных Испытательным центром электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: **Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации «ВЕЛЕС»**
Фактический адрес: **195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26**
Регистрационный номер: **СБ.ОС.011**
Дата регистрации: **04.12.2020**
Срок действия сертификата: **03.12.2023**

Руководитель органа по сертификации Экхарт К.А.
(ФИО) (подпись)

М.П.

Санкт-Петербург